СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТСООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.ОС005.Н.00008

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Закрытое акционерное общество «Спецкомплект» (ЗАО «Спецкомплект»).
Адрес: 428903, РОССИЯ, город Чебоксары, Лапсарский проезд, дом 21а.
ОГРН 1022101143910. Телефон: +78352507686, факс: +78352507687, e-mail: order@tqopt.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «Спецкомплект» (ЗАО «Спецкомплект»).
Адрес: 428903, РОССИЯ, город Чебоксары, Лапсарский проезд, дом 21а.
ОГРН 1022101143910. Телефон: +78352507686, факс: 78352507687, e-mail: order@tqopt.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

"СЕРТиКО" Общество с ограниченной ответственностью "СЕРТиКО". Адрес: 129085, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57, комн. 30, ОГРН: 1117746696715. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.005 действительно до 27.02.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Доска массивная из дуба, плотностью 700 кг/м^3, толщиной 20 мм, марки «Спецкомплект», выпускаемая по ТУ 5361-001-43218229-2014. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)
16.23.19.000
код ТН ВЭД ЕАЭС
4409 29 920 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т3 высокоопасные по СНиП 21-01-97, ГОСТ Р 51032-97 - Группа распространения пламени по поверхности – РП2 слабораспространяющие по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/05-003/03-2017 от 31.03.2017 г., ИЛ ООО «СЕРТиКО». Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.005 до 27.02.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.05.00527 от 13.09.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.04.2017 по 03.04.2020

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **Е.А. Павельев**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **В.В. Попов**

001731

АО «Опцион», Москва, 2016 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 418. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru